

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. ____/2014

privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții **„Reabilitare rețea de hidranți exteriori și gospodărie de apă la Spitalul județean de urgență Vaslui”**

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
 - prevederile proiectului tehnic elaborat;
 - Raportul de specialitate întocmit de către Direcția tehnică a Consiliului județean Vaslui;
 - aviz C.T.E. nr. 4 din 7.02.2014 ;
 - dispozițiile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- în temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(1), lit b), alin.(3), lit. f) și art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Se însușesc indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții **„Reabilitare rețea de hidranți exteriori și gospodărie de apă la Spitalul județean de urgență Vaslui”** prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. – Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri, în vederea aducerii la îndeplinire, Direcției economice, Direcției tehnice și Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, achiziții publice.

Vaslui, ____ februarie 2014

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Indicatorii tehnico –economici

ai obiectivului de investiții „Reabilitare rețea de hidranți exteriori și gospodărie de apă la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”

Amplasament; județul Vaslui, mun. Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 233

Titularul investiției: Județul Vaslui

Beneficiarul investiției: Spitalul Județean de Urgență Vaslui

Principalii indicatorii fizici si valorici:

- Valoarea totală a investiției:	593.713,66 lei
Din care:	
C + M	278.454,21 lei
- Finanțare :	buget local
- Durata de realizare a investiției:	6 luni
- Rezervor de apă 300 mc	1 buc.
- Rețea de hidranți	6 buc. hidranți exteriori

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții **„Reabilitare rețea de hidranți exteriori și gospodărie de apă la Spitalul județean de urgență Vaslui”**

Doamnelor și domnilor consilieri,

În prezent Spitalul Județean de Urgență Vaslui are un rezervor de apă din beton armat cu un volum de 228 mc în care este constituită rezerva de apă necesară consumului de apă atât pentru consumul menajer cât și pentru stingerea incendiilor. Rețeaua de hidranți exteriori se compune dintr-un inel de țevă de oțel, din care se alimentează 6 hidranți de incendiu exteriori subterani cu Dn = 100mm.

Alimentare cu apă a spitalului și a celor 6 hidranți exteriori este asigurată realizată prin intermediul inelului comun de distribuție menționat mai sus, realizat din țevă de oțel cu Dn=150mm și, parțial, din PEHD cu De=160mm pe unele porțiuni unde au fost înlocuită țeava din oțel.

Presiunea necesară la consumatorii menajeri și la hidranții exteriori este asigurată în prezent fie de la rețeaua municipală, fie de prin intermediul a două recipiente de hidrofor cu perna de aer de 5000 litri fiecare, amplasate în camera de pompe. În camera de pompe există montate trei pompe, dintre care doar una este funcțională și este folosită periodic pentru a consuma apa din rezervor, asigurând astfel înprospătarea apei din rezerva existentă. Mai mult de atât, actuala rețea de hidranți exteriori, a gospodăriei de apă și a sistemului de pompare nu corespund reglementărilor și normativelor în vigoare.

Pentru asigurarea continuă a necesarului de apă și pentru consumul menajer și pentru a asigura o rezervă corespunzătoare de apă necesară pentru intervenție în caz de incendiu, este necesară realizare unei rețele noi de distribuție, separată de consumul menajer, pentru alimentarea cu apă a celor 6 hidranți exteriori și realizarea unui rezervor cu o capacitate totală de 300 mc. Rețeaua de distribuție va fi de tip inelar și va fi realizată din țevă de PEHD cu De=160mm și va asigura un debit de 20l/s, suficient pentru a asigura apă necesară consumului menajer și a celei necesare în cazul intervenției la stingerea incendiilor.

Față de considerentele arătate mai sus, vă propun să aprobați proiectul de hotărâre privind însușirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **„Reabilitare rețea de hidranți exteriori și gospodărie de apă la Spitalul județean de urgență Vaslui”**.

PREȘEDINTE,
DUMITRU BUZATU

**ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA TEHNICĂ**

R A P O R T

privind însușirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
**„Reabilitare rețea de hidranți exteriori și gospodărie de apă la Spitalul județean
de urgență Vaslui”**

În conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția tehnică, analizând proiectul de hotărâre privind însușirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **„Reabilitare rețea de hidranți exteriori și gospodărie de apă la Spitalul județean de urgență Vaslui”**, constată că acesta este elaborat cu respectarea prevederilor legale .

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
AFTIMESCU CEZAR**