DESFUMARE:

- Debit nec. evacuare = 1800mc
- Debit min. introducere = 1080 mc
- Se asigura introducere mecanica a aerului si evacuare mecanica a fumului.

LEGENDA:

S=30x30 cm — Canal pentru evacuare fum, din material cu clasa de combustibilitate C0(CA1) rezistent la foc 30 min (Tb Zn 08), cu dimensiunile interioare de 30x30cm

S=25x25 cm — Canal pentru introducere aer, din material cu clasa de combustibilitate C0(CA1) rezistent la foc 30 min (Tb Zn 08), cu dimensiunile interioare de 25x25cm

CLIMATIZARE:

NOTĂ:

Tubulatura este din oțel zincat de grosime 1 mm
Se vor respecta normele în vigoare de protecție a muncii
Execuția și exploatarea instalației de climatizare se vor face în conformitate cu normativul I5-2010 și a celorlalte acte normative la care acesta face trimitere
Canalele de aer vor fi prevăzute cu izolație din placă adezivă k-flex

LEGENDĂ:

-canal drept, introducere aer tratat, cu secțiunea rectangulara din tablă zincată cu grosimea de 1 mm
-canal drept, evacuare aer viciat, cu secțiunea rectangulara din tablă zincată cu grosimea de 1 mm

VERIFICATOR:	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA	
PROIECTANT GENERAL	SC 3B PROJECT SRL STR. CUZA-VODA, NR. 12 IASI, ROMANIA TEL/FAX +40 332.408.345, office@treibproject.com Capital Social 550 lei, RO 24422355 J22/2687/2008		Titularul investitiei: U.AT. JUDETUL VASLUI		Proiect nr.:
PROIECTANT SPECIALITATE	BODO INVEST PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2978/2005		Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI		202/2015
			Adresa amplasament: STR. STEFAN CEL MARE NR. 233, NC80353 MUN. VASLUI, JUD. VASLUI		
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	SCARA: 1:100	Elaborare studiu de fezabilitate: Construire cladire noua in vederea organizarii ambulatoriului integrat si desfasurarii activitatii administrative la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui	Faza: S.F.
SEF PROIECT	Ing. Sorin Scutarasu				
PROIECTAT	Ing. Ionuț Ștefănescu		DATA: 2015	PLAN SUBSOL -instalatii de climatizare- -instalatii de desfumare-	Plansa nr.: IC-01
DESENAT	Ing. Ionuț Ștefănescu				
APROBAT	dr. ing. Stefan Bodoga				