L E G E N D A:

Simbol/Notatie		Specificatie tehnica
PP-RØ25		Conducta de distributie apa rece din polipropilena tip PP-R, izolata cu tuburi tip armaflex avnd grosimea s=9mm, Ø25 diametrul conductei;
OLznØ65/50		Conducta de distributie hidranti interiori din otel zincat Dn65/50;
PP-RØ25		Conducta de distributie apa calda menajera din polipropilena tip PP-R, izolata cu tuburi tip armaflex avnd grosimea s=13mm, Ø25 diametrul conductei;
PP-RØ25		Conducta de recirculare apa calda menajera din polipropilena tip PP-R, izolata cu tuburi tip armaflex avnd grosimea s=13mm, Ø25 diametrul conductei;
PPØ50;i=3.5%		PP - Tub pentru canalizare din polipropilena cu mufa si etansare cu garnitura din elastomeri, 50 - diametrul conductei, i=3.5% - panta conductei de canalizare;
Hi1 Hi2 Hi3		Coloane de distributie hidranti interiori din otel zincat Dn=21/2";
AR AC RC		Coloane de distributie apa rece, apa calda menajera si recirculare acm din polipropilena tip PPR;
M1 Ø110 / P1 Ø110		Numar coloana canalizare ape menajere/pluviale; Diametru coloana;
	SPØ50	Sifon de pardoseala vizitabil Dn50/40,combinat cu iesire laterala/verticala;
	CIL	Vas de wc montat in consola, cu iesire laterala si rezervor ingropat;
	L	Lavoar din portelan sanitar montat in consola, prevazut cu baterie cu fotocelula;
	Cd	Cada de dus 90x90[cm];
	PCØ110 PCØ50	Piesa de curatire Ø110/Ø50 montata pe coloana la inaltimea Hm=800mm fata de pardoseala;
Rh2" Hi01,Hi02	Hi-01 Hi-02	Baterie hidrant interior compusa din 2 hidranti suprapusi complet echipati: - robinet de hidrant Dn 50, racord filetat G2" si racord tip "C"; - furtun poliesteric cauciucat tip "C" (2"), lungime 20m; - teava de refulare tip "C" (2"), cu robinet pentru jet compact si pulverizat, cu ajutajul de pulverizare Φ 14; - cutie de hidrant cu rama si geam, 2x(450 x250 x 650); - cheie pentru racord tip "B-C"

VERIFICATOR:				
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA

PROIECTANT GENERAL	SC 3B PROJECT SRL STR. CUZA-VODA, NR. 12 IASI, ROMANIA TEL/FAX +40 332.408.345, office@treibproject.com Capital Social 550 lei, RO 24422355 J22/2687/2008 3B PROJECT DESIGN GROUP	Titularul investitiei: U.AT. JUDETUL VASLUI Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI Adresa amplasament: STR. STEFAN CEL MARE NR. 233, NC80353 MUN. VASLUI, JUD. VASLUI
PROIECTANT SPECIALITATE	BODO INVEST PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779 office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005	Proiect nr.: 202/2015

SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA
SEF PROIECT	ing. Sorin Scutarasu	[signature]
PROIECTAT	Ing. Claudiu Căpăţînă	
DESENAT	Ing. Claudiu Căpăţînă	
APROBAT	dr. ing. Stefan Bodoga	[signature]

SCARA: 1:100

Elaborare studiu de fezabilitate: Construire cladire noua in vederea organizarii ambulatoriului integrat si desfasurarii activitatii administrative la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui

Faza: S.F.

DATA: 2015

PLAN ETAJ 3
- instalatii sanitare interioare-

Plansa nr.: IS-05