





Nota:
-Radiatoarele sunt din otel si se vor monta aparent pe perete cu ajutorul consolelor.
-Corpurile de incalzire se vor amplasa la partea inferioara a incaperii, la 15 cm fata de pardoseala finita, in zona suprafetelor vitrate sau cat mai aproape de locul de patrundere a aerului rece.
-Corpurile de incalzire vor fi echipate cu robinet dublu reglaj pe tur cu cap termostatic, cu robinet simplu reglaj pe retur si ventili manual de deaerisire.
-Executia si exploatarea lucrarilor de incalzire centrala se vor face in conformitate cu Normativul 113 si a celorlalte acte normative conexe acestuia.

Legenda

- R102 - radiator din OL tip panou ,montaj langa parapetul ferestrei;
- P01 - numar incapere, temperatura conventionala interioara de calcul iarna.

VERIFICATOR:					
PROIECTANT GENERAL:		NUME	SEMNTATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
	SC 3B PROJECT SRL STR. CUZA-VOUDA, NR. 12 IASI, ROMANIA TEL/FAX +40 332.408.345, office@treilproject.com Capital Social 550 lei, RO 24422355.122/2687/2008			Titularul investitiei:	
				U.A.T. JUDETLUL VASLUI	
				Beneficiar:	
				SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI	
			Adresa amplasament:		
			STR. STEFAN CEL MARE NR. 233, NC80353 MUN. VASLUI, JUD. VASLUI		
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNTATURA	SCARA:	Elaborare studiu de fezabilitate:	
SEF PROIECT	ing. Sorin Scutarasu		1:100	Construire cladire noua in vederea organizarii ambulatoriului integrat si desfasurarii activitatii administrative la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui	
PROIECTAT	ing. Dutuc Stefan		DATA:	Faza:	
DESENAT	ing. Dutuc Stefan		2015	S.F.	
APROBAT	dr. ing. Stefan Bodoga			InstALATII INTERIOARE DE INCALZIRE PLAN PARTER	
				Plansa nr.: IT-02	