

FORMULAR F 5 – 1

Fisa tehnica NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Grup de pompare SPAU 1 – Corni**

Nr crt	Specificatii tehnice impuse prin calculul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Grup de pompare – 1A+1R electropompe submersibile pentru ape uzate menajere, fiecare avand: Qp=24,16mc/h la Hp=23mCa in punctul de functionare; Randament hidraulic: cel putin 52,5% in punctul de functionare; Rotor monocanal (fara infundare) sau vortex; Motor de 3,75kw (puterea de dimensionare); Turatie: cca. 2900rpm (2poli); Tensiunea de dimensionare : 400 ~3 V; Se vor include toate accesoriile necesare bunei functionari: -cablu electric (cel putin 10m); -Kit de autocuplare DN80 complet cu tevi; -bride de ghidaj si lant din inox (pentru adancimea de 7m); -automatizarea pompelor care va fi comandata de senzorii de nivel apa (minim 3 bucati) cu functie de pornire alternanta a pompelor;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. -vor fi submersibile avand rotor monocanal (fara infundare) sau vortex si vor fi asigurate la socuri electrice si lipsa apa		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Agreement tehnic și omologare conform legislației în vigoare.		
4	Conditii de garantie si postgarantie 36 luni garanție de la punerea in functiune Se asigura piese de schimb si service specializat in garantie si post garantie. Piese de schimb in post garantie pe o perioada de 15 ani.		
5	Alte condiții tehnice:		

Proiectant general:

SC PROCONRIM SRL

Proiectant de specialitate:



	- echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj, exploatare și întreținere în limba română - furnizorul va prezenta lista pieselor de rezervă și o va include în ofertă în cantitatea necesară perioadei de garanție.		
--	--	--	--

PROIECTANT GENERAL
SC PROCONRIM SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC HYDROMED PROJECTS SRL

Fisa tehnica NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Mixer pentru barbotare apa uzata**

Nr crt	Specificatii tehnice impuse prin calculul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali <i>Mixerul pentru barbotare va avea:</i> - motorul din oxel inoxidabil; - propulsor cu 3 palete; - viteza medie de curgere 2,6m/sec la un debit nominal de 64,5 l/sec. Pentru coborarea si ridicarea mixerelor se vor furniza bare de ghidaj realizate din tuburi de otel inoxidabil cu pereti grosi. Atunci cand sunt coborate, mixerele se vor bloca automat in pozitia predeterminata. Pentru ridicare si coborare vor fi utilizate lanturi fixate de partea superioara a mixerelor, in punctul geometric potrivit. Se vor include toate accesoriile necesare bunei functionari: -cablu electric (cel putin 10m); -senzori de supratemperatura -senzor de scapari (pentru a evita patrunderea apei in camera arborelui)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Fiabilitate ridicată; - Siguranta in functionare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Acordare tehnic și omologare conform legislației în vigoare.		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 luni garanție de la punerea in functiune Se asigura piese de schimb si service specializat in garantie si post garantie. Piese de schimb in post garantie pe o perioada de 15 ani.		
5	Alte condiții tehnice: - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj, exploatare și întreținere în limba română		

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

SC PROCONRIM SRL



- | | | | |
|--|--|--|--|
| | - furnizorul va prezenta lista pieselor de rezervă și o va include în ofertă în cantitatea necesară perioadei de garanție. | | |
|--|--|--|--|

PROIECTANT GENERAL
SC PROCONRIM SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC HYDROMED PROJECTS SRL

FORMULAR F 5 – 3

Fisa tehnica NR. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Ventilator centrifugal**

Nr crt	Specificatii tehnice impuse prin calculul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Ventilator de aer centrifugal montat pe tubulatură metalică, cu $D = 500 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 125 \text{ Pa}$ Parametrii tehnici și funcționali: - Motor monofazat, 0.11 kW, 2p. Hz.50, 2500 RPM - Material constructie: Otel galvanizat - Temp. de functionare: $-20^\circ\text{C}/+60^\circ\text{C}$ - Protecție mecanică IP 54; - Se vor include toate accesoriile necesare bunei functionari: -cablu electric (cel puțin 5 m); -automatizarea ventilatoarelor care va fi comandata de senzorii gazelor de toxicitate: CH₄, H₂S, CO₂, indicatoare luminoase pentru: („ventilator pornit”-culoarea verde, „avarie ventilator”-culoarea rosie) si comanda manuala.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Fiabilitate ridicată; - Siguranta in functionare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Agreement tehnic și omologare conform legislației în vigoare.		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 luni garanție de la punerea in functiune Se asigura piese de schimb si service specializat in garantie si post garantie. Piese de schimb in post garantie pe o perioada de 10 ani.		
5	Alte condiții tehnice: - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj, exploatare și întreținere în limba română		

Proiectant general:

SC PROCONRIM SRL

Proiectant de specialitate:



	- furnizorul va prezenta lista pieselor de rezervă și o va include în ofertă în cantitatea necesară perioadei de garanție.		
--	--	--	--

PROIECTANT GENERAL
SC PROCONRIM SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC HYDROMED PROJECTS SRL

FORMULAR F 5 – 4

Fisa tehnica NR. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Gratar pentru materii grosiere**

Nr crt	Specificatii tehnice impuse prin calculul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali <i>Gratar cos</i> rectangular din otel inoxidabil, cu interspatii intre nervuri de 20mm; Gratarul va fi prevazut cu maner rabatabil, rama de fixare cu pereti laterali la nivelul conductei de canalizare, prinderi pentru structura existenta de beton, lant din inox pentru manevrare; Dimensiunile partii mobile ale gratarului vor fi de lxlxh = 500x500x500mm; Degajarea materialelor retinute in gratarul cos va fi realizata manual de catre operator prin ridicarea lui din suportul de fixare si golirea materialelor colectate in containerul pentru retineri.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Fiabilitate ridicată; - Siguranta in functionare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 luni garanție de la punerea in functiune Se asigura piese de schimb si service specializat in garantie si post garantie. Piese de schimb in post garantie pe o perioada de 10 ani.		
5	Alte condiții tehnice: - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj, exploatare și întreținere în limba română		

 PROIECTANT GENERAL
 SC PROCONRIM SRL

 PROIECTANT DE SPECIALITATE
 SC HYDROMED PROJECTS SRL

FORMULAR F 5 – 5

Fisa tehnica NR. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Dispozitiv de ridicare tip macara**

Nr crt	Specificatii tehnice impuse prin calculul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Dispozitiv de ridicare tip macara pivotantă, zincată la cald cu troliu din oțel inoxidabil - Capacitate maxima 300kg; - Instalare pe placa (sol) - Componente demontabile; - Unghi de rotație: 360°; - Capacitate de reglaj 750-1300 mm; - Brat suport ajustabil; - Include troliul haacon si un cablu suplimentar de ridicare (12m); - Cutie pentru montaj la sol; Dispozitivul de ridicare trebuie sa permita utilizarea lui pentru toate echipamentele ce necesita ridicare (electropompe, cos materii grosiere, etc.).		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. - Fiabilitate ridicată; - Siguranta in functionare;		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Utilajul va fi insotit de certificatul de calitate si garantie si fisa tehnica.		
4	Conditii de garantie si postgarantie Utilajul va fi garantat minimum 24 luni si furnizorul va asigura service in garantie si post garantie.		
5	Alte condiții tehnice: - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj, exploatare și întreținere în limba română		

 PROIECTANT GENERAL
 SC PROCONRIM SRL

 PROIECTANT DE SPECIALITATE
 SC HYDROMED PROJECTS SRL

Proiectant general:

SC PROCONRIM SRL

Proiectant de specialitate:



FORMULAR F 5 – 6

Fisa tehnica NR. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Container pentru retineri**

Nr crt	Specificatii tehnice impuse prin calculul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Container pentru retineri tip europubela 240 l - fabricata din polietilena de inalta densitate (HDPE) , pura, prin sistem de injective; - cu 2 roti din cauciuc cu diametrul de 200 mm fixate pe un ax din otel zincat la cald, rezistent la tensiuni ; - capacul prins de corpul pubelei cu doua suruburi din plastic ; - cu doua manere pentru o mai usoara manevrare. ▪ Capacitate cuva (l): 240 ▪ Inaltime (cm): 106 ▪ Latime (cm): 72 ▪ Lungime (cm): 57.70 ▪ Culoare: verde ▪ Forma : trapezoidala ▪ Greutate (kg): 12		

PROIECTANT GENERAL
SC PROCONRIM SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC HYDROMED PROJECTS SRL

Proiectant general:

SC PROCONRIM SRL

Proiectant de specialitate:



FORMULAR F 5 – 7

Fisa tehnica NR. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Filtru de carbune activ pentru retinerea mirosurilor**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Cartus filtrant pentru absorbția poluanților gazoși și a substanțelor mirositoare - dimensiuni: ø150 mm/400 mm - debit maxim de aer 500 mc/h		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare - Modulul (cartusul) filtrant trebuie ferit de intemperii. - Modulul (cartusul) filtrant trebuie legat la împământare. - Carbonul activ este deosebit de periculos și se depozitează conform normelor Protecției Mediului. - Pentru reducerea trepidărilor legătura dintre blocul filtrant și ventilator trebuie să fie elastică.		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante Acord conform legislației în vigoare		
4	Condiții de garanție: minim 12 luni de la PIF		
5	Alte condiții tehnice: - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj, exploatare și întreținere în limba română		

PROIECTANT GENERAL
SC PROCONRIM SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC HYDROMED PROJECTS SRL

FORMULAR F 5 – 8

Fisa tehnica NR. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Grup de pompare SPAU 2 – Raiesti**

Nr crt	Specificatii tehnice impuse prin calculul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Grup de pompare – 1A+1R electropompe submersibile pentru ape uzate menajere, fiecare avand: Qp=18,75mc/h si Hp=23mCa in punctul de functionare; Randament hidraulic: cel putin 48,7% in punctul de functionare; Rotor monocanal (fara infundare) sau vortex; Motor de 3,5kw (puterea de dimensionare); Tensiunea de dimensionare : 400 ~3 V Turatie: cca. 2900 rpm (2poli); Se vor include toate accesoriile necesare bunei functionari: -cablu electric (cel putin 10m); -Kit de autocuplare DN80 complet cu tevi; -bride de ghidaj si lant din inox (pentru adancimea de 7m); -automatizarea pompelor care va fi comandata de senzorii de nivel apa (minim 3 bucati) cu functie de pornire alternanta a pompelor;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. -vor fi submersibile avand rotor monocanal (fara infundare) sau vortex si vor fi asigurate la socuri electrice si lipsa apa		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic si omologare conform legislatiei in vigoare.		
4	Conditii de garantie si postgarantie 36 luni garantie de la punerea in functiune Se asigura piese de schimb si service specializat in garantie si post garantie. Piese de schimb in post garantie pe o perioada de 15 ani.		
5	Alte conditii tehnice: - echipamentul va fi insotit de fişa tehnică pentru montaj, exploatare şi întreţinere în limba		

Proiectant general:

SC PROCONRIM SRL

Proiectant de specialitate:



	română		
	- furnizorul va prezenta lista pieselor de rezervă și o va include în ofertă în cantitatea necesară perioadei de garanție.		
PROIECTANT GENERAL SC PROCONRIM SRL		PROIECTANT DE SPECIALITATE SC HYDROMED PROJECTS SRL	

FORMULAR F 5 – 9

Fisa tehnica NR. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Grup de pompare SPAU 3 – Frunzelor**

Nr crt	Specificatii tehnice impuse prin calculul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Grup de pompare – 1A+1R electropompe submersibile pentru ape uzate menajere, fiecare avand: $Q_p=23,72 \text{ mc/h}$ si $H_p=26 \text{ mCa}$ in punctul de functionare; Randament hidraulic: cel putin 33,5% in punctul de functionare; Rotor monocanal (fara infundare) sau vortex; Motor de 6,8kw (puterea de dimensionare); Tensiunea de dimensionare : 400 ~3 V Turatie: cca. 2900 rpm (2poli); Se vor include toate accesoriile necesare bunei functionari: -cablu electric (cel putin 10m); -Kit de autocuplare DN80 complet cu tevi; -bride de ghidaj si lant din inox (pentru adancimea de 7m); -automatizarea pompelor care va fi comandata de senzorii de nivel apa (minim 3 bucati) cu functie de pornire alternanta a pompelor;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. -vor fi submersibile avand rotor monocanal (fara infundare) sau vortex si vor fi asigurate la socuri electrice si lipsa apa		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic si omologare conform legislatiei in vigoare.		
4	Conditii de garantie si postgarantie 36 luni garantie de la punerea in functiune Se asigura piese de schimb si service specializat in garantie si post garantie. Piese de schimb in post garantie pe o perioada de 15 ani.		
5	Alte conditii tehnice: - echipamentul va fi insotit de fişa tehnică pentru montaj, exploatare şi întreţinere în limba		

Proiectant general:

SC PROCONRIM SRL

Proiectant de specialitate:



	română		
-	furnizorul va prezenta lista pieselor de rezervă și o va include în ofertă în cantitatea necesară perioadei de garanție.		

PROIECTANT GENERAL
SC PROCONRIM SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC HYDROMED PROJECTS SRL

Fisa tehnica NR. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Grup de pompare SPAU 4 – Ghe. Frent**

Nr crt	Specificatii tehnice impuse prin calculul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Grup de pompare – 1A+1R electropompe submersibile pentru ape uzate menajere, fiecare avand: Qp=24,39mc/h si Hp=36mCa in punctul de functionare; Randament hidraulic: cel putin 32,5% in punctul de functionare; Rotor monocanal (fara infundare) sau vortex; Motor de 10,5kw (puterea de dimensionare); Tensiunea de dimensionare : 400 ~3 V Turatie: cca. 2900 rpm (2poli); Se vor include toate accesoriile necesare bunei functionari: -cablu electric (cel putin 10m); -Kit de autocuplare DN80 complet cu tevi; -bride de ghidaj si lant din inox (pentru adancimea de 7m); -automatizarea pompelor care va fi comandata de senzorii de nivel apa (minim 3 bucati) cu functie de pornire alternanta a pompelor;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. -vor fi submersibile avand rotor monocanal (fara infundare) sau vortex si vor fi asigurate la socuri electrice si lipsa apa		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Agreement tehnic și omologare conform legislației în vigoare.		
4	Conditii de garantie si postgarantie 36 luni garanție de la punerea in functiune Se asigura piese de schimb si service specializat in garantie si post garantie. Piese de schimb in post garantie pe o perioada de 15 ani.		
5	Alte condiții tehnice: - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj, exploatare și întreținere în limba		

Proiectant general:

SC PROCONRIM SRL

Proiectant de specialitate:



	română		
-	furnizorul va prezenta lista pieselor de rezervă și o va include în ofertă în cantitatea necesară perioadei de garanție.		

PROIECTANT GENERAL
SC PROCONRIM SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC HYDROMED PROJECTS SRL

Fisa tehnica NR. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Accesorii pentru grup pompare**

Nr crt	Specificatii tehnice impuse prin calculul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Accesorii pentru grup de pompare existent– 1A+1R Se vor include toate accesoriile necesare bunei functionari: -senzori nivel apa (3 bucati); -tevi, bride de ghidaj si lant din inox (pentru adancimea de 4m); -automatizarea pompelor care va fi comandata de senzorii de nivel apa (minim 3 bucati) cu functie de pornire alternanta a pompelor;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic și omologare conform legislației în vigoare.		
4	Conditii de garantie si postgarantie 36 luni garanție de la punerea in functiune Se asigura piese de schimb si service specializat in garantie si post garantie. Piese de schimb in post garantie pe o perioada de 15 ani.		
5	Alte condiții tehnice: - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj, exploatare și întreținere în limba română		

 PROIECTANT GENERAL
 SC PROCONRIM SRL

 PROIECTANT DE SPECIALITATE
 SC HYDROMED PROJECTS SRL

FORMULAR F 5 – 12

Fisa tehnica NR. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Grup de pompare SPAU 6 – Neagoe Basarab**

Nr crt	Specificatii tehnice impuse prin calculul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Grup de pompare – 1A+1R electropompe submersibile pentru ape uzate menajere, fiecare avand: Qp=18mc/h si Hp=12mCa in punctul de functionare; Randament hidraulic: cel putin 42,2% in punctul de functionare; Rotor monocanal (fara infundare) sau vortex; Motor de 2,2kw (puterea de dimensionare); Tensiunea de dimensionare : 400 ~3 V Turatie: cca. 1500 rpm (4poli); Se vor include toate accesoriile necesare bunei functionari: -cablu electric (cel putin 10m); -Kit de autocuplare DN80 complet cu tevi; -bride de ghidaj si lant din inox (pentru adancimea de 7m); -automatizarea pompelor care va fi comandata de senzorii de nivel apa (minim 3 bucati) cu functie de pornire alternanta a pompelor;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. -vor fi submersibile avand rotor monocanal (fara infundare) sau vortex si vor fi asigurate la socuri electrice si lipsa apa		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Agreement tehnic și omologare conform legislației în vigoare.		
4	Conditii de garantie si postgarantie 36 luni garanție de la punerea in functiune Se asigura piese de schimb si service specializat in garantie si post garantie. Piese de schimb in post garantie pe o perioada de 15 ani.		
5	Alte condiții tehnice: - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj, exploatare și întreținere în limba română		

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

SC PROCONRIM SRL



- | | | | |
|--|--|--|--|
| | - furnizorul va prezenta lista pieselor de rezervă și o va include în ofertă în cantitatea necesară perioadei de garanție. | | |
|--|--|--|--|

PROIECTANT GENERAL
SC PROCONRIM SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC HYDROMED PROJECTS SRL

FORMULAR F 5 – 13

Fisa tehnica NR. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Grup de pompare SPAU 7 – Arion**

Nr crt	Specificatii tehnice impuse prin calculul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Grup de pompare – 1A+1R electropompe submersibile pentru ape uzate menajere, fiecare avand: Qp=18 mc/h si Hp=16 mCa in punctul de functionare; Randament hidraulic: cel putin 45,3% in punctul de functionare; Rotor monocanal (fara infundare) sau vortex; Motor de 2,2kw (puterea de dimensionare); Turatie: cca. 2900 rpm (2poli); Se vor include toate accesoriile necesare bunei functionari: -cablu electric (cel putin 10m); -Kit de autocuplare DN80 complet cu tevi; -bride de ghidaj si lant din inox (pentru adancimea de 7m); -automatizarea pompelor care va fi comandata de senzorii de nivel apa (minim 3 bucati) cu functie de pornire alternanta a pompelor;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. -vor fi submersibile avand rotor monocanal (fara infundare) sau vortex si vor fi asigurate la socuri electrice si lipsa apa		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic si omologare conform legislatiei in vigoare.		
4	Conditii de garantie si postgarantie 36 luni garantie de la punerea in functiune Se asigura piese de schimb si service specializat in garantie si post garantie. Piese de schimb in post garantie pe o perioada de 15 ani.		
5	Alte conditii tehnice: - echipamentul va fi insotit de fişa tehnică pentru montaj, exploatare şi întreţinere în limba română - furnizorul va prezenta lista pieselor de rezervă şi o va include în ofertă în cantitatea		

Proiectant general:

SC PROCONRIM SRL

Proiectant de specialitate:



necesară perioadei de garanție.

PROIECTANT GENERAL
SC PROCONRIM SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC HYDROMED PROJECTS SRL

Fisa tehnica NR. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Ventilator mobil pentru interventii la avarii**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Ventilator axial portabil Q =750mc/h , P=245 Pa, N=0.25 kW; Alte caracteristici: - carcasa din plastic rezistenta la coroziune; - posibilitatea de conectare a a tuburilor flexibile pe aspirație și evacuare; - furtun flexibil Dn 200mm 7,6m; - cablu electric (cel puțin 10m);		
2	Specificații de performanțe și condiții privind siguranța în exploatare: - Fiabilitate ridicată; - Siguranța in functionare;		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante : Utilajul va avea agrementul tehnic in conformitate cu legislatia in vigoare		
4	Condiții de garanție și post garanție : - 24 luni de funcționare; - Furnizorul va asigura pe baza de contract separat piese de schimb pe minim 10 ani;		
5	Alte condiții tehnice: -echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj ,exploatare și întreținere în limba română -furnizorul va prezenta lista pieselor de rezervă și o va include în oferta în cantitatea necesară perioadei de garanție.		

 PROIECTANT GENERAL
 SC PROCONRIM SRL

 PROIECTANT DE SPECIALITATE
 SC HYDROMED PROJECTS SRL