









SPAU 3 - Frunzelor



TABEL PIESE SPECIALE					
Poz.	Denumirea articolului	Dimens.	UM	Canit.	Material
Piesa confectionata:					
1	Tronson conducta Dn 80, L= 1650 mm Cot 90° Dn 80 - STAS 8804/2/1992 -1 buce Flansa Dn 80 Pn 10 - 2 buce	Dn 80	buc	2	OTEL INOX
2	Clapet de retinere cu bila Dn 80	Dn 80	buc	3	FONTA
3	Vana de reglaj si sectiune cu sertar Dn 80 - actionare manuala Piesa confectionata:	Dn 80	buc	4	FONTA
4	Tronson conducta Dn 80, L= 550 mm - 1 buce Tronson conducta Dn 80, L= 100 mm - 1 buce Tronson conducta Dn 80, L= 50 mm - 1 buce Flansa Dn 80 Pn 10- 4 buce	Dn 80	buc	1	OTEL INOX
5	Tronson conducta Dn 80, L= 950 mm, cu flansa Dn 80 la un capat	Dn 80	buc	1	OTEL INOX
Piesa confectionata:					
6	Tronson conducta Dn 80, L= 200 mm Cot 90° Dn 80 - STAS 8804/2/1992 Flansa Dn 80 Pn 10 - 2 buce	Dn 80	buc	1	OTEL INOX
7	Adaptor flansa si flansa libera Dn 90	Dn 90	buc	1	PEHD
8	Conducta PEHD Dn 90	Dn 90	buc	1	PEHD
1	Grup pompare compus din 1A+1R Pompe submersibile fiecare avand debitul Q= 23,72mch si inaltimea de pompare H= 20mCa	Conform oferta furnizor	buc	1	—
11	Mixer pentru barbotare apa uzata	Conform oferta furnizor	buc	1	—

LEGENDA VENTILATIE :

- 9- VENTILATOR EVACUARE AVAND
D=500mc/h,H=125Pa
10 - COT CU SECTIUNE CIRCULARA
11- GURA DE EVACUARE TIP CACIULA
12- RAMA CIRCULARA CU PLASA DE SIRMA
13- TUBULATURA OL-ZN Dn= 160 mm
14- FILTRU CARBUNE ACTIV PT. TUBULATURA Dn=160 mm
15- DISPOZITIV FIXARE



NOTA:

Înainte de a începe lucrările pentru instalarea hidroaerului, executantul are obligația de a verifica print-o măsurătoare poziția pieselor existente la care se conectează lucrările noi proiectate, iar dacă se constată neconcordanțe, acestea vor fi transmise proiectantului în timp util pentru a fi soluționate. Se va acorda o importanță deosebită pentru corelarea golurilor existente cu lucrările noi proiectate.

Marca ① se va debita după stabilirea furnizorului de electropompe, funcție de înălțimea autocuplajului.

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Carintra	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	Proiect nr. 5/19.04.2016
<i>Beneficiar general:</i> S.C. PROCONRIM S.R.L. J22/853/2000 <i>Beneficiar de specialitate:</i> S.C. HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008				Beneficiar : Județul Vaslui Titlu proiect: Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a rețelei de epurare a apelor uzate din municipiul Pădureni, județul Vaslui, România - Etapa a I-a, Municipiul Râșni Obiect: Reabilitarea stărilor de pompare ape uzate.	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	STATIE DE POMPARE APE UZATE SPAU 3 - FRUNZEIŁOR INSTALATIIL HIDRAULICE	Faza : P.Th+DTAC
Seri de proiect	ing. Paul Turcanu		1:50		Planșă: IH SPAU3
Proiectat	ing. Bogdan Lungu				
Desenat	ing. Marian Hodan		Data: 2016		
Aprobat	ing. Dana Prisecanu				