







Vedere 1-1






Secțiune 2-2



Secțiune 3-3



Secțiune D-D




TABEL PIESE SPECIALE				
Poz.	Denumirea articolului	Dimens.	UM	Canit.
Piesa confecționată:				
1	Tronson conducta Dn 80, L= 2050 mm Cot 90° Dn 80 - STAS 8804/2/1992 - 1 buc	Dn 80	buc	2
2	Clapet de reținere cu bilă Dn 80	Dn 80	buc	3
3	Vana de reglaj și sectionare cu șerlar Dn 80 - actiune manuala	Dn 80	buc	4
Piesa confecționată:				
4	Tronson conducta Dn 80, L= 350 mm - 1 buc Tronson conducta Dn 80, L= 100 mm - 1 buc Tronson conducta Dn 80, L= 200 mm - 1 buc Flansa Dn 80 Pn 10 - 4 buc	Dn 80	buc	1
5	Tronson conducta Dn 80, L= 1200 mm, cu flansa Dn 80 la un capăt	Dn 80	buc	1
Piesa confecționată:				
6	Tronson conducta Dn 80, L= 200 mm Cot 90° Dn 80 - STAS 8804/2/1992	Dn 80	buc	1
7	Adaptor flansa și flansa liberă De 90	De 90	buc	1
8	Conducta PEHD De 90	De 90	buc	1
1	Grnp pompare compus din 1A+1R pompe submersibile fiecare avand debitul Q= 24mc/h si inaltimea de pompare H= 30mCa	Existent	buc	1
II	Mixer pentru barbotare apa uzata	Conform oferta furnizor	buc	1

LEGENDA VENTILATIE :

- 9- VENTILATOR EVACUARE AVAND D=500mc/h,H=125Pa
- 10 - COT CU SECTIUNE CIRCULARA
- 11- GURA DE EVACUARE TIP CACIULA
- 12- RAMA CIRCULARA CU PLASA DE SIRMA
- 13- TUBULATURA OL-ZN Dn= 160 mm
- 14- FILTRU CARBUNE ACTIV PT. TUBULATURA Dn=160 mm
- 15- DISPOZITIV FIXARE

DETALIU Dispozitiv pentru ridicat pompe si gratar



NOTA:

Inainte de atacarea lucrarilor pentru instalatia hidraulica, executantul are obligatia de a verifica printr-o masuratoare pozitia pieselor existente la care se conecteaza lucrarile noi proiectate, iar daca se constata neconcordante, acestea vor fi transmise proiectantului in timp util pentru a fi solutionate. Se va acorda o importanta deosebita pentru corelarea golurilor existente cu lucrarile noi proiectate. Marca ① se va debita dupa stabilirea furnizorului de electropompe, functie de inaltimea autocuplajului.

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Ceștia	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
<i>Proiectant general:</i> S.C. PROCONRIM S.R.L. J22/853/2000 <i>Proiectant de specialitate:</i> S.C. HYDROMED PROJECTS S.R.L. J22/3002/2008				Beneficiar : Județul Vaslui Titlu proiect Realizarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad și orașul Negrești – Erapa a II-a, Municipiul Iași Obiect: Reabilitarea stațiilor de pompare ape uzate.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	STATIE DE POMPARA APE UZATE SPAU 5 - DR. CHERNBACH INSTALATIILE HIDRAULICE
Set de proiect	ing. Paul Tureanu		1:50	
Proiectat	ing. Bogdan Lungu			
Desenat	ing. Marian Hidan		Data: 2016	
Aprobat	ing. Oana Prisacanu			
				Faza : P.Th.+DTAC
				Planşa: IH SPAU5