



SPAU 6 - Neagoe Basarab


Secțiune A-A




Secțiune B-B




Secțiune C-C




Secțiune D-D




DETALIU
Dispozitiv pentru ridicat
pompe si gratar




Vedere 1-1



Secțiune 2-2



Secțiune 3-3



LEGENDA VENTILATIE :

- 9- VENTILATOR EVACUARE AVAND D=500mc/h,H=125Pa
- 10 - COT CU SECTIUNE CIRCULARA
- 11- GURA DE EVACUARE TIP CACIULA
- 12- RAMA CIRCULARA CU PLASA DE SIRMA
- 13- TUBULATURA OL-ZN Dn= 160 mm
- 14- FILTRU CARBUNE ACTIV PT. TUBULATURA Dn=160 mm
- 15- DISPOZITIV FIXARE

NOTA:

Inainte de atacarea lucrarilor pentru instalatia hidraulica, executantul are obligatia de a verifica printr-o masuratoare pozitia pieselor existente la care se conecteaza lucrarile noi proiectate, iar daca se constata neconcordante, acestea vor fi transmise proiectantului in timp util pentru a fi solutionate. Se va acorda o importanta deosebita pentru corelarea golurilor existente cu lucrarile noi proiectate. Marca ① se va debita dupa stabilirea furnizorului de electropompe, functie de inaltimea autocuplajului.

Cota ±0.00=72.098

TABEL PIESE SPECIALE					
Poz.	Denumirea articolului	Dimens.	UM	Canit.	Material
1	Tronson conducta Dn 80, L= 2950 mm, cu flansa Dn 80 la ambele capete	Dn 80	buc	2	OTEL INOX
2	Clapet de retinere cu bila Dn 80	Dn 80	buc	3	FONTA
3	Vana de reglaj si sectoare cu sertar Dn 80 - actionare manuala	Dn 80	buc	4	FONTA
4	Piesa confectionata: Cot 90° Dn 80 - STAS 8804/2/1992 - 2 buc Tronson conducta Dn 80, L= 1350 mm - 1 buc Tronson conducta Dn 80, L= 200 mm - 1 buc Tronson conducta Dn 80, L= 100 mm - 1 buc Flansa Dn 80 Pn 10 - 4 buc	Dn 80	buc	1	OTEL INOX
	Tronson conducta Dn 80, L= 2600 mm, cu flansa Dn 80 la un capat	Dn 80	buc	1	OTEL INOX
	Piesa confectionata: Tronson conducta Dn 80, L= 20 cm Cot 90° Dn 80 - STAS 8804/2/1992	Dn 80	buc	1	OTEL INOX
	Flansa Dn 80 Pn 10 - 2 buc				
7	Adaptor flansa si flansa libera De 90	De 90	buc	1	PEHD
8	Conducta PEHD De 90	De 90	buc	1	PEHD
I	Grup pompare compus din 1A+1R pompe submersibile cu locator, fiteare avand debitul Q= 18mc/h si inaltimea de pompare H= 12mCa	Conform oferta furnizor	buc	1	—
II	Mixer pentru barbotare apa uzata	Conform oferta furnizor	buc	1	—

Verificator / expert		Nume	Semnatura	Cerinta	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
Beneficiar general: S.C. PROCONRIM S.R.L. J22/853/2000		Beneficiar: Titlu proiect Judeul Vaslui				Proiect nr. 51/19.04.2016
Beneficiar de specialitate: S.C. HYDROMED PROPECTS S.R.L. J22/3002/2008		Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si statii de pompare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Birla, Focșani, Iasi, Negresti, Făgăraș, Fă				